

2019年10月24日

丸善石油化学株式会社

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく  
産業廃棄物処理施設の維持管理状況の公表について（2019年9月分）**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第2項に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理状況について、下記のとおり公表いたします。

**1. 千葉県知事から許可を受けている内容**

所在地：弊社千葉工場（市原市五井南海岸）  
処理対象：廃アルカリ（特別管理産業廃棄物）  
処理方法：焼却による中間処理  
施設の種類：令第七条に規定する第十三号の二に該当する施設  
処理能力：120トン/日

**2. 維持管理状況（施行規則第十二条の七の二）**

1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

| 当月処理した廃棄物の種類 | 廃アルカリ |
|--------------|-------|
| 〃 処理量（トン）    | 1114  |

2) 燃焼室及び集じん器における燃焼ガスの温度並びに煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素濃度 別紙参照

3) 煙突から排出される排ガス中のばい煙の濃度（12%酸素換算）及びダイオキシン類

測定日：2019年7月25日（報告日：2019年8月8日）

ダイオキシン類は採取日：2019年7月29日（報告日：2019年9月19日）

| 報告する項目                           | 測定結果     |
|----------------------------------|----------|
| 排ガス量（m <sup>3</sup> N/h）         | 11700    |
| 硫黄酸化物（ppm）                       | <1       |
| ばいじん（g/m <sup>3</sup> N）         | 0.02     |
| 塩化水素（mg/m <sup>3</sup> N）        | 0.2      |
| 窒素酸化物（容量比 ppm）                   | 29       |
| ダイオキシン類（ng-TEQ/m <sup>3</sup> N） | 0.000052 |

\*法律によりダイオキシン類は年1回以上、その他の項目は2ヶ月以内に1回測定しています。

燃焼ガス・排ガスの測定記録  
2019年9月

<区分: 燃焼室中の燃焼ガスの温度> T9101

<単位: °C>

|       | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1:00  | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 949 | 951 | 950 | 950  | 949  | 950  | 951  | 950  | 949  | 950  | 949  | 949  | 949  | 949  | 951  | 949  | 949  | 950  | 948  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  |     |
| 2:00  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 951  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950 |
| 3:00  | 950 | 950 | 950 | 951 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 950  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 951  | 949  | 949  | 950  | 950  | 950  |     |
| 4:00  | 950 | 950 | 950 | 949 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 951  | 950  | 950  | 950  | 951  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 949  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 5:00  | 949 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 951 | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 949  | 949  | 950  | 949  | 949  | 949  | 950  |     |
| 6:00  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 951  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  |     |
| 7:00  | 950 | 949 | 950 | 950 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 949  | 951  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 8:00  | 950 | 950 | 950 | 950 | 951 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 948  | 952  | 951  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 951  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 9:00  | 950 | 950 | 950 | 950 | 949 | 951 | 950 | 950 | 950 | 949  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 10:00 | 950 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 949 | 950  | 950  | 950  | 951  | 951  | 951  | 949  | 949  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 952  | 950  | 951  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 11:00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 951  | 951  | 951  | 949  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 951  | 949  | 951  | 951  | 950  | 950  | 949  | 950  |     |
| 12:00 | 949 | 949 | 951 | 950 | 951 | 950 | 950 | 950 | 951 | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 951  | 949  | 951  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 951  | 950  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 13:00 | 949 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 952  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 949  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 14:00 | 949 | 948 | 951 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 952  | 951  | 950  | 948  | 949  | 949  | 949  | 949  | 949  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  |     |
| 15:00 | 950 | 948 | 950 | 950 | 951 | 950 | 950 | 950 | 954 | 949  | 950  | 950  | 951  | 950  | 952  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 948  | 948  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  |     |
| 16:00 | 950 | 948 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 951 | 952  | 949  | 950  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 17:00 | 950 | 949 | 950 | 950 | 950 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950  | 949  | 950  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 18:00 | 949 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 947  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  |     |
| 19:00 | 950 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 951 | 951 | 950 | 950  | 950  | 950  | 950  | 951  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  |     |
| 20:00 | 949 | 951 | 950 | 950 | 950 | 950 | 949 | 950 | 949 | 950  | 950  | 952  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 21:00 | 950 | 950 | 951 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 949  | 951  | 951  | 950  | 950  | 950  | 949  | 949  | 949  | 949  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 949  |     |
| 22:00 | 950 | 951 | 950 | 950 | 951 | 950 | 951 | 950 | 950 | 950  | 950  | 951  | 951  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |
| 23:00 | 949 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  | 949  | 949  | 949  | 949  | 950  | 950  | 949  | 949  |     |
| 24:00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950  | 950  | 950  | 951  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 949  | 950  | 950  | 949  | 950  | 949  | 950  | 950  | 950  | 950  | 950  |     |

<区分: 集じん器に流入する燃焼ガスの温度> T9105

<単位: °C>

|       | 9/1  | 9/2  | 9/3  | 9/4  | 9/5  | 9/6  | 9/7  | 9/8  | 9/9  | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1:00  | 92.0 | 92.3 | 91.4 | 91.1 | 91.2 | 91.7 | 91.7 | 91.8 | 91.4 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 91.8 | 91.7 | 90.8 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 89.6 | 90.9 | 92.4 | 91.6 | 91.7 | 91.5 | 91.5 |
| 2:00  | 92.0 | 92.2 | 91.4 | 91.2 | 91.2 | 91.7 | 91.7 | 91.8 | 91.2 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 91.8 | 91.6 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.7 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 89.7 | 91.2 | 92.5 | 91.6 | 91.8 | 91.5 | 91.5 |
| 3:00  | 92.0 | 92.2 | 91.4 | 91.2 | 91.1 | 91.6 | 91.7 | 91.8 | 90.7 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 91.8 | 91.6 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 89.8 | 91.4 | 92.5 | 91.6 | 91.7 | 91.6 | 91.6 |      |
| 4:00  | 92.0 | 92.0 | 91.4 | 91.2 | 91.2 | 91.7 | 91.6 | 91.7 | 90.2 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.9 | 90.8 | 89.8 | 91.4 | 92.5 | 91.7 | 91.7 | 91.5 | 91.5 |      |
| 5:00  | 92.0 | 92.0 | 91.3 | 91.2 | 91.2 | 91.7 | 91.6 | 91.7 | 90.0 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.5 | 90.9 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.7 | 91.0 | 90.8 | 89.9 | 91.4 | 92.6 | 91.7 | 91.7 | 91.5 | 91.6 |      |
| 6:00  | 92.0 | 92.0 | 91.3 | 91.3 | 91.2 | 91.7 | 91.6 | 91.8 | 90.7 | 91.8 | 91.8 | 91.7 | 92.2 | 91.5 | 90.9 | 90.6 | 90.8 | 90.7 | 90.9 | 90.7 | 90.7 | 91.0 | 90.9 | 90.0 | 91.6 | 92.6 | 91.7 | 91.7 | 91.4 | 91.5 |      |
| 7:00  | 92.1 | 92.1 | 91.3 | 91.3 | 91.2 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.1 | 91.9 | 91.9 | 91.9 | 92.4 | 91.5 | 90.8 | 90.6 | 90.7 | 90.6 | 90.8 | 90.8 | 90.9 | 91.0 | 90.9 | 89.9 | 91.6 | 92.6 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 91.6 |      |
| 8:00  | 92.1 | 92.1 | 91.3 | 91.2 | 91.2 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.3 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 92.4 | 91.2 | 90.8 | 90.6 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.9 | 90.9 | 91.0 | 91.0 | 89.8 | 91.6 | 92.6 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 91.5 |      |
| 9:00  | 92.0 | 92.2 | 91.3 | 91.2 | 91.2 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.4 | 92.0 | 91.9 | 91.8 | 92.4 | 90.5 | 90.8 | 90.6 | 90.9 | 90.6 | 90.8 | 90.9 | 90.8 | 91.0 | 90.9 | 89.7 | 91.7 | 92.7 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 91.5 |      |
| 10:00 | 92.1 | 92.1 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.7 | 91.8 | 91.8 | 91.4 | 91.9 | 92.0 | 91.9 | 92.6 | 90.5 | 90.8 | 90.7 | 90.9 | 90.7 | 90.8 | 90.8 | 90.9 | 91.0 | 90.4 | 89.6 | 91.7 | 92.5 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 91.6 |      |
| 11:00 | 92.1 | 92.1 | 91.3 | 91.2 | 91.3 | 91.7 | 91.7 | 91.8 | 91.5 | 91.9 | 91.9 | 91.8 | 92.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.9 | 90.9 | 91.0 | 89.8 | 89.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | 91.5 | 91.6 |      |
| 12:00 | 92.1 | 92.1 | 91.2 | 91.1 | 91.3 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 91.5 | 92.0 | 91.9 | 91.8 | 92.5 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.9 | 91.0 | 89.7 | 89.6 | 91.6 | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 91.5 |      |
| 13:00 | 92.1 | 92.1 | 91.2 | 91.1 | 91.3 | 91.7 | 91.7 | 91.8 | 91.4 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 92.6 | 90.7 | 90.6 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.8 | 89.7 | 89.7 | 91.6 | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 91.5 |      |
| 14:00 | 92.1 | 92.3 | 91.3 | 91.2 | 91.2 | 91.7 | 91.7 | 91.8 | 91.5 | 91.8 | 91.9 | 91.8 | 92.3 | 90.7 | 89.1 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 89.7 | 89.7 | 91.5 | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 91.6 | 91.4 |      |
| 15:00 | 92.1 | 92.4 | 91.3 | 91.2 | 91.5 | 91.7 | 91.7 | 91.8 | 87.4 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 92.2 | 90.3 | 85.5 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.9 | 90.8 | 89.7 | 89.6 | 90.3 | 91.5 | 91.7 | 91.6 | 91.5 | 91.4 |      |
| 16:00 | 92.1 | 92.5 | 91.2 | 91.1 | 91.7 | 91.6 | 91.7 | 91.8 | 91.7 | 92.0 | 91.7 | 91.7 | 92.1 | 90.7 | 90.7 | 90.8 | 90.6 | 90.8 | 90.7 | 90.8 | 90.9 | 90.8 | 89.7 | 89.8 | 84.1 | 91.6 | 91.7 | 91.6 | 91.5 | 91.5 |      |
| 17:00 | 92.0 | 92.6 | 91.3 | 91.1 | 91.6 | 91.6 | 91.7 | 91.8 | 91.7 | 91.9 | 91.7 | 91.7 | 92.1 | 90.7 | 90.8 | 90.8 | 90.5 | 90.8 | 90.7 | 90.9 | 90.8 | 90.8 | 89.7 | 89.8 | 84.5 | 91.5 | 91.8 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |      |
| 18:00 | 92.0 | 92.7 | 91.3 | 91.1 | 91.7 | 91.6 | 91.8 | 91.8 | 91.7 | 91.9 | 91.8 | 91.7 | 92.2 | 90.8 | 90.8 | 90.8 | 90.6 | 90.8 | 90.7 | 90.9 | 90.8 | 90.8 | 89.6 | 89.8 | 91.7 | 91.5 | 91.8 | 91.5 | 91.5 | 91.5 |      |
| 19:00 | 92.0 | 92.7 | 91.2 | 91.1 | 91.7 | 91.6 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.9 | 91.9 | 91.7 | 92.2 | 90.7 | 90.9 | 90.7 | 90.6 | 90.8 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |