

2026年8月26日

丸善石油化学株式会社

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理状況の公表について（2026年7月分）**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第2項に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理状況について、下記のとおり公表いたします。

1. 千葉県知事から許可を受けている内容

所 在 地：弊社千葉工場（市原市五井南海岸）
処 理 対 象：廃アルカリ（特別管理産業廃棄物）
処 理 方 法：焼却による中間処理
施設の種類：令第七条に規定する第十三号の二に該当する施設
処 理 能 力：120 トン／日

2. 維持管理状況（施行規則第十二条の七の二）

1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

当月処理した廃棄物の種類	廃アルカリ
〃 処理量（トン）	1203

2) 燃焼室及び集じん器における燃焼ガスの温度並びに煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素濃度 別紙参照

3) 煙突から排出される排ガス中のばい煙の濃度（12%酸素換算）及びダイオキシン類

測定日：2026年5月26日（報告日：2026年6月10日）

ダイオキシン類は採取日：2025年7月24日（報告日：2025年8月25日）

報告する項目	測定結果
排ガス量（ $\text{m}^3\text{N/h}$ ）	10700
硫黄酸化物（ppm）	<1
ばいじん（ $\text{g/m}^3\text{N}$ ）	0.02
塩化水素（ $\text{mg/m}^3\text{N}$ ）	<0.3
窒素酸化物（容量比 ppm）	33
ダイオキシン類（ $\text{ng-TEQ/m}^3\text{N}$ ）	0.000076

*法律によりダイオキシン類は年1回以上、その他の項目は2ヶ月以内に1回測定しています。

燃焼ガス・排ガスの測定記録
2026年7月

<区分:燃焼室中の燃焼ガスの温度>T9101

<単位:℃>

2026/7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31
1:00	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	951	951	955	950	949	950	951	950	951	950	950	950	950	946	951	951	950	950	949	950
2:00	951	950	950	950	950	951	950	950	951	949	951	950	952	951	950	950	950	950	950	950	950	950	951	947	950	949	950	949	948	949
3:00	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	950	950	950	950	950	945	950	951	951	950	950	949	950
4:00	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	952	950	950	950	950	951	951	950	951	950	951	950	950	948	950	
5:00	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	950	950	951	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	946	950
6:00	954	950	950	950	951	950	950	950	950	951	951	950	951	950	951	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	950	950	950	947	950
7:00	951	950	950	950	950	950	951	950	950	951	951	949	950	950	951	951	950	951	951	950	951	951	951	950	950	951	949	947	950	
8:00	951	951	950	950	951	950	950	950	950	951	950	950	951	950	949	950	951	950	950	951	950	951	950	949	950	950	949	950	949	950
9:00	951	950	950	950	950	950	950	949	950	951	950	951	951	951	951	950	950	950	951	951	950	950	950	950	951	951	950	950	950	950
10:00	950	951	951	951	950	950	950	950	951	949	950	950	951	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	950	950	949	950	950	950	949
11:00	950	949	950	950	951	950	950	950	950	949	950	951	950	950	951	950	950	951	950	950	951	950	951	951	951	950	951	950	950	950
12:00	950	952	950	950	950	950	950	951	950	949	950	950	950	950	950	950	950	951	951	951	950	950	950	950	950	950	950	950	949	949
13:00	950	950	950	950	950	950	951	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	951	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949
14:00	951	950	949	951	950	950	950	950	951	950	950	950	949	950	951	951	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	949	949	949
15:00	951	951	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	951	950	951	952	950	951	951	951	950	951	948	950	950	950	950	950	950	950
16:00	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	951	950	950	951	951	951	952	950	951	950	949	950	950	949	950	949	949
17:00	950	950	950	950	951	950	950	950	951	951	949	951	951	951	951	950	950	951	950	951	950	951	951	950	950	950	950	949	949	950
18:00	950	950	950	950	950	951	951	953	950	950	947	950	950	950	948	951	951	950	950	949	950	951	950	950	949	951	948	950	950	950
19:00	951	950	950	950	950	950	950	950	950	948	951	950	950	950	950	950	950	951	950	951	950	950	951	950	951	950	950	949	950	950
20:00	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	955	949	951	949	950	951	950	950	950	950	950	950	951	951	951	950	950	949	950	950
21:00	950	950	950	950	950	950	950	951	950	950	950	948	948	950	948	951	950	949	950	950	950	950	949	950	950	948	949	949	949	949
22:00	950	950	950	950	950	950	951	950	950	950	951	949	946	950	950	950	951	952	950	951	951	950	947	950	950	951	950	950	949	950
23:00	950	950	950	950	950	949	950	951	950	951	951	948	950	950	950	950	950	949	951	950	950	951	944	950	950	949	949	949	950	949
24:00	950	950	950	950	951	950	951	950	950	951	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	950	950	942	950	950	950	949	950	949	950

<区分:集じん器に流入する燃焼ガスの温度>T9105

<単位:℃>

2026/7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	
1:00	91.6	85.3	89.8	89.6	90.4	90.3	90.3	90.4	89.8	90.1	91.3	91.5	91.1	88.3	85.4	90.4	92.0	91.8	91.8	91.9	92.0	91.7	91.7	91.8	91.7	90.0	89.9	90.2	91.9	91.6	91.6
2:00	91.6	85.3	89.8	89.6	90.3	90.3	90.3	90.4	89.9	90.0	91.3	91.4	90.9	84.2	85.4	91.5	91.9	91.7	91.8	91.9	91.9	91.7	91.7	91.8	91.7	90.0	89.9	90.1	91.9	91.6	91.6
3:00	91.6	85.3	89.8	89.6	90.3	90.2	90.3	90.4	89.8	90.1	91.3	91.5	90.9	84.1	85.5	91.7	92.0	91.7	91.8	91.9	91.9	91.7	91.7	91.8	91.7	89.9	90.0	90.2	91.9	91.6	91.7
4:00	91.6	85.3	89.7	89.6	90.3	90.2	90.3	90.4	89.8	90.1	91.3	91.5	90.9	84.3	85.4	91.9	91.9	91.8	91.8	91.9	92.0	91.7	91.7	91.8	91.6	90.0	89.9	90.2	91.9	91.6	91.6
5:00	91.6	85.2	89.8	89.6	90.3	90.2	90.3	90.4	89.8	90.0	91.3	91.5	90.9	84.3	85.4	91.8	91.9	91.8	91.8	91.9	92.0	91.7	91.7	91.8	91.8	90.0	89.9	90.2	91.9	91.6	91.6
6:00	87.3	85.2	89.8	89.6	90.3	90.3	90.3	90.5	89.9	90.1	91.3	91.5	90.9	84.2	85.4	91.7	92.0	91.9	91.8	91.9	92.0	91.7	91.8	91.8	91.8	90.0	89.9	90.2	91.9	91.7	91.6
7:00	85.7	85.1	89.8	89.7	90.3	90.2	90.3	90.5	89.9	90.1	91.3	91.4	91.1	84.2	85.5	91.8	92.0	91.8	91.9	92.0	92.1	91.7	91.9	91.8	91.7	90.0	89.9	90.3	91.9	91.7	91.5
8:00	85.5	85.0	89.8	89.8	90.4	90.2	90.3	90.4	89.9	90.1	91.3	91.5	91.3	84.1	85.5	91.8	91.9	91.8	91.9	91.9	92.2	91.8	91.9	91.8	91.7	90.0	89.9	90.2	91.9	91.7	91.5
9:00	85.4	85.0	89.8	90.4	90.4	90.2	90.3	91.0	89.9	90.0	91.3	91.4	91.4	84.2	85.5	92.0	91.9	91.7	91.8	92.0	92.1	91.8	91.8	91.8	91.9	90.0	89.9	90.3	91.9	91.7	91.5
10:00	85.5	85.1	89.8	90.4	90.4	90.2	90.3	91.1	89.9	90.2	91.3	91.4	91.4	84.6	85.5	92.0	92.0	91.8	91.9	92.0	92.1	91.8	91.8	91.8	91.9	90.0	89.9	90.3	91.8	91.7	91.6
11:00	85.4	85.5	89.5	90.4	90.3	90.0	90.3	91.1	90.0	91.5	91.2	91.4	91.5	85.3	85.5	92.0	92.0	91.8	91.9	92.0	92.1	91.8	91.8	91.8	91.9	90.0	90.2	90.3	91.7	91.7	91.6
12:00	85.5	84.4	89.5	90.4	90.3	90.1	90.3	91.0	89.9	91.8	91.3	91.4	91.4	85.3	85.4	92.0	92.0	91.8	91.9	92.0	92.1	91.8	91.6	91.7	91.8	90.0	90.1	90.3	91.7	91.7	91.5
13:00	85.4	84.6	89.5	90.4	90.3	90.1	90.4	91.0	89.8	91.9	91.3	91.4	91.4	85.3	85.4	92.0	92.0	91.7	91.8	91.9	92.1	91.8	91.6	91.7	91.7	90.1	90.1	90.3	91.6	91.7	91.6
14:00	85.4	84.7	89.4	90.5	90.3	90.1	90.3	91.1	89.9	91.9	91.3	91.4	91.4	85.3	85.3	92.0	92.0	91.8	91.9	92.0	92.1	91.9	91.7	91.8	91.6	90.1	90.1	90.3	91.6	91.7	91.5
15:00	85.4	87.4	89.5	90.4	90.3	90.1	90.2	91.2	90.0	91.6	91.3	91.4	91.2	85.4	85.3	92.0	92.0	91.8	91.9	91.9	92.1	91.9	91.7	91.8	91.5	90.2	90.2	90.3	91.6	91.8	91.6
16:00	85.4	89.7	89.5	90.5	90.2	90.1	90.2	91.1	89.9	91.5	91.3	91.3	91.2	85.4	85.3	92.0	92.0	91.8	91.8	91.9	91.8	91.9	91.7	91.8	91.6	90.1	90.1	90.9	91.6	91.9	91.5
17:00	85.3	89.7	89.5	90.4	90.2	90.2	90.3	91.1	89.9	91.6	91.2	91.3	91.2	85.5	85.3	92.0	92.0	91.8	91.8	91.9	91.5	91.8	91.7	91.7	91.6	90.0	90.1	91.4	91.6	91.8	91.6
18:00	85.4	89.7	89.5	90.4	90.2	90.2	90.3	90.7	89.9	91.4	91.2	91.4	91.3	85.5	86.1	92.1	91.9	91.8	91.7	91.9	91.6	91.8	91.6	91.7	91.6	90.1	90.1	91.2	91.6	91.8	91.6
19:00	85.3	89.7	89.5	90.4	90.3	90.2	90.3	89.7	89.9	91.5	91.1	91.4	91.4	85.4	85.7	92.0	91.9	91.8	91.9	91.9	91.9	91.7	91.6	91.8	91.5	90.2	90.1	91.4	91.6	91.8	91.5
20:00	85.3	89.8	89.6	90.4	90.3	90.3	90.4	89.8	89.9	91.5	91.4	89.7	91.7	85.4	85.8	92.0	91.8	91.8	91.8	92.0	91.7	91.7	91.7	91.8	91.1	90.1	90.1	91.4	91.6	91.8	91.6
21:00	85.3	89.8	89.6	90.4	90.3	90.3	90.4	89.8	89.9	91.5	91.5	91.3	91.7	85.4	88.5	92.0	91.8	91.8	91.9	92.1	91.7	91.7	91.7	91.8	90.9	90.1	90.1	91.7	91.6	91.8	91.6
22:00	85.3	89.8	89.6	90.4	90.3	90.4	90.3	89.8	89.9	91.5	91.5	91.1	91.6	85.4	88.9	92.1	91.8	91.8	91.9	92.1	91.7	91.7	91.8	91.8	91.0	90.0	90.2	91.9	91.6	91.9	91.7
23:00	85.3	89.8	89.6	90.4	90.3	90.4	90.4	89.8	89.9	91.5	91.5	91.1	91.6	85.4	88.9	92.0	91.8	91.8	91.9	92.1	91.7	91.7	91.8	91.7	91.0	89.9	90.2	91.9	91.6	91.8	91.7
24:00	85.3	89.8	89.6	90.3	90.3	90.3	90.5	89.8	89.9	91.4	91.5	90.8	91.6	85.4	89.0	92.0	91.8	91.7	91.9	92.1	91.7	91.7	91.8	91.7	90.9	89.9	90.2	91.9	91.7	91.7	91.7