

2024年12月25日

丸善石油化学株式会社

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理状況の公表について（2024年11月分）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第2項に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理状況について、下記のとおり公表いたします。

1. 千葉県知事から許可を受けている内容

所在地：弊社千葉工場（市原市五井南海岸）
処理対象：廃アルカリ（特別管理産業廃棄物）
処理方法：焼却による中間処理
施設の種類：令第七条に規定する第十三号の二に該当する施設
処理能力：120トン／日

2. 維持管理状況（施行規則第十二条の七の二）

1）処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

当月処理した廃棄物の種類	廃アルカリ
〃 処理量（トン）	1303

2）燃焼室及び集じん器における燃焼ガスの温度並びに煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素濃度 別紙参照

3）煙突から排出される排ガス中のばい煙の濃度（12%酸素換算）及びダイオキシン類

測定日：2024年11月25日（報告日：2024年12月11日）
ダイオキシン類は採取日：2024年7月24日（報告日：2024年8月23日）

報告する項目	測定結果
排ガス量（ $\text{m}^3\text{N/h}$ ）	8,720
硫黄酸化物（ppm）	<1
ばいじん（ $\text{g/m}^3\text{N}$ ）	0.02
塩化水素（ $\text{mg/m}^3\text{N}$ ）	<0.4
窒素酸化物（容量比 ppm）	69
ダイオキシン類（ $\text{ng-TEQ/m}^3\text{N}$ ）	0.0000017

*法律によりダイオキシン類は年1回以上、その他の項目は2ヶ月以内に1回測定しています。

2024/12/2

燃焼ガス・排ガスの測定記録
2024年11月

＜区分：燃焼室中の燃焼ガスの温度＞T9101

2024/11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
100	950	951	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	949	950	949	949	950	950	949	949	950	950	950	950
200	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	951	949	949	950	949	950	950	949	949	950	950	951	950	950	950
300	951	951	950	950	950	949	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	950	949	949	950	950	950	950	950	950	950
400	950	949	950	950	949	949	949	950	950	950	950	950	950	950	949	950	949	950	949	950	951	950	950	950	950	950	950	950	951
500	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	949	950	950	949	950	950	950	950	950
600	950	951	950	950	950	950	950	950	950	950	949	949	950	950	950	950	950	950	949	950	950	949	949	950	949	949	950	949	950
700	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	949	950	949	949	950	949	949	950	949	950	950	950	949	950	949	949
800	951	950	950	950	950	950	950	949	949	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	951	950	950	949	950	950	950	950	950	949
900	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	949	950	950	950	949	951	949	950	949	950	950	950	950	950
1000	951	951	953	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	950	949	950	950
1100	950	950	946	949	950	950	951	949	950	950	950	950	948	949	949	950	950	950	950	949	950	949	950	949	949	952	948	950	951
1200	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	950	949	950	949	950	949	950	950	950	949	950	949	951	950	950	949
1300	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	949	949	949	950	949	948	950	950	950	950	950
1400	951	950	949	950	950	949	950	949	950	949	950	952	949	949	949	949	950	949	950	950	950	949	950	949	949	950	951	950	949
1500	950	956	950	949	950	949	950	949	950	949	950	950	946	949	950	948	950	949	950	950	950	949	950	949	950	950	950	947	950
1600	950	950	950	953	950	950	950	949	950	950	950	949	949	950	950	950	950	949	949	950	950	949	950	950	950	950	948	948	949
1700	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	950	949	949	950	950	950	950	950
1800	950	950	950	950	950	950	949	950	950	949	950	949	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	949	946	949	950	948	950	950
1900	950	950	949	950	950	950	950	949	950	950	950	950	950	949	950	950	950	949	950	950	950	949	952	949	950	949	950	952	950
2000	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	951	950	950	949	950	950	950	949	950	950	949	950	949	950	956	947	950	950	950
2100	950	949	950	950	949	949	950	949	950	949	950	949	949	950	949	949	949	950	948	950	950	949	949	949	949	950	950	949	950
2200	950	950	950	950	950	949	950	949	950	950	950	949	950	950	951	949	950	950	951	949	949	950	951	950	951	950	950	950	951
2300	950	950	949	950	950	950	949	949	949	950	949	950	950	949	949	950	950	949	949	950	950	950	949	949	950	950	949	950	950
2400	950	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	950	949	950	949	950	949	950	949	949	950	950	949	949	950	950	949	950	951

＜区分：集じん器に流入する燃焼ガスの温度＞T9105

2024/11/1	11/2	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9	11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30			
100	92.6	92.5	85.8	86.0	91.7	91.9	91.9	91.9	91.6	92.1	92.0	91.0	85.6	92.1	92.4	93.0	93.0	92.8	92.8	92.6	92.7	92.8	92.7	92.7	90.8	93.0	92.4	91.5	92.1	91.8		
200	92.6	92.4	85.9	86.0	91.6	91.9	91.8	91.9	91.9	92.0	92.0	91.0	85.6	92.1	92.4	93.0	93.0	92.8	92.8	92.6	92.7	92.8	92.7	92.8	92.7	90.8	93.0	92.2	91.5	92.1	91.8	
300	92.6	92.4	85.8	86.0	91.6	91.9	91.9	91.9	92.0	92.1	92.0	91.0	85.6	92.1	92.3	93.0	93.0	92.8	92.8	92.7	92.7	92.8	92.7	92.8	92.7	90.8	92.9	92.1	91.5	92.0	91.8	
400	92.6	92.4	85.8	86.0	91.6	91.8	91.9	91.9	92.0	92.0	92.0	91.0	85.6	92.1	92.3	92.9	93.0	92.8	92.8	92.7	92.6	92.8	92.7	92.8	92.7	90.8	92.9	92.0	91.5	91.9	91.8	
500	92.6	92.5	85.8	86.0	91.6	91.8	91.9	91.9	92.0	92.0	92.0	90.9	85.6	92.1	92.3	92.9	93.0	92.8	92.8	92.6	92.6	92.7	92.7	92.7	90.8	92.9	92.1	91.5	91.9	91.8		
600	92.6	92.5	85.8	86.0	91.6	91.8	91.9	91.9	92.0	92.0	92.0	91.1	85.6	92.1	92.3	93.0	92.9	92.7	92.7	92.6	92.8	92.7	92.6	92.8	92.7	92.8	91.0	92.9	92.0	91.3	92.0	91.8
700	92.6	92.5	85.7	86.0	91.6	91.9	91.9	91.9	92.0	92.0	92.0	86.5	85.6	92.1	92.4	93.0	93.0	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.9	91.1	92.8	92.3	91.3	92.0	91.8	
800	92.6	92.5	85.7	86.0	91.6	91.9	91.9	91.9	92.0	92.1	91.9	86.5	85.6	92.1	92.4	93.0	93.0	92.7	92.7	92.8	92.8	92.7	92.7	92.8	91.2	92.8	92.3	91.3	92.0	91.9		
900	92.6	92.5	85.8	86.0	91.5	91.9	91.9	91.9	92.1	92.1	92.0	86.5	85.5	92.1	92.5	93.0	93.0	92.7	92.7	92.8	92.7	92.7	92.8	92.8	91.1	92.8	92.3	91.3	92.0	92.0		
1000	92.6	92.5	85.2	86.0	91.7	91.9	91.9	91.9	92.0	92.1	92.1	92.0	86.5	85.5	92.1	92.5	93.0	93.0	92.7	92.6	92.8	92.7	92.7	92.8	92.9	91.0	92.8	92.3	91.3	92.0	92.0	
1100	92.6	92.5	85.3	85.8	91.7	91.9	91.9	92.0	92.1	92.1	92.0	86.4	86.4	92.1	92.4	93.0	92.9	92.7	92.7	92.8	92.9	92.7	92.7	92.9	91.0	92.8	92.3	91.3	92.2	91.9		
1200	92.6	92.4	85.9	85.8	91.6	91.8	91.9	92.0	92.0	92.0	92.0	86.5	92.6	92.1	92.4	93.0	92.9	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.7	92.8	92.9	91.4	92.8	92.2	91.5	92.0		
1300	92.6	92.4	85.9	85.8	91.6	91.7	91.8	92.0	92.0	92.0	92.0	86.5	90.6	92.1	92.4	93.0	92.9	92.7	92.7	92.7	92.8	92.7	92.8	92.8	92.1	91.5	92.8	92.1	91.5	91.9	91.9	
1400	92.6	92.4	85.8	85.8	91.6	91.7	91.8	92.0	92.0	92.0	92.0	85.7	90.9	92.1	92.6	93.0	92.9	92.7	92.7	92.6	92.9	92.7	92.8	92.8	92.2	91.4	92.8	91.7	88.5	91.1	91.9	
1500	92.6	89.0	85.8	85.7	91.7	91.7	91.9	92.0	92.0	92.0	92.0	85.3	91.2	92.2	92.7	92.9	92.9	92.8	92.7	92.7	92.9	92.7	92.8	92.4	91.5	92.7	91.8	85.8	82.7	92.0		
1600	92.6	85.4	85.8	85.9	91.7	91.7	91.9	92.0	92.0	92.0	91.9	85.6	91.8	92.2	93.0	93.0	92.9	92.8	92.7	92.7	92.9	92.7	92.8	92.4	91.5	92.7	91.9	92.4	90.0	92.0		
1700	92.6	86.1	85.9	90.3	91.7	91.7	91.9	92.0	92.0	92.0	91.8	85.6	92.0	92.2	93.0	93.0	92.9	92.8	92.8	92.7	92.8	92.8	92.8	92.9	92.5	91.5	92.7	91.9	92.4	91.9	92.0	
1800	92.6	86.0	85.9	91.9	91.7	91.7	91.9	92.0	92.0	92.0	91.8	85.6	92.1	92.2	93.0	93.0	92.9	92.8	92.8	92.7	92.8	92.8	92.8	92.8	92.6	92.1	92.7	91.9	92.3	91.9	91.8	
1900	92.7	85.8	85.9	91.8	91.7	91.7	91.9	92.0	92.1	92.0	91.8	85.6	92.1	92.2	93.1	93.0	92.9	92.8	92.7	92.7	92.9	92.8	92.8	92.5	92.6	92.7	91.8	92.2	91.9	91.6		
2000	92.6	85.8	86.0	91.8	91.7	91.7	91.9	92.0	92.1	92.0	91.2	85.6	92.0	92.2	93.1	93.1	92.9	92.8	92.7	92.6	92.8	92.9	92.8	91.3	93.2	92.6	91.7	92.2	91.8	91.7	91.9	
2100	92.7	86.0	86.0	91.9	91.7	91.7	91.9	91.9	92.1	91.9	90.9	85.6	92.0	92.4	93.1	93.1	92.9	92.8	92.7	92.7	92.7	92.9	92.8	92.8	90.7	93.1	92.6	91.7	92.0	91.9	91.2	
2200	92.7	86.0	86.0	91.8	91.8	91.9	92.0	92.1	91.9	91.9	91.0	85.6	92.0	92.4	93.1	93.1	92.8	92.8	92.7	92.6	92.8	92.8	92.8	92.8	90.9	93.1	92.6	91.7	92.0	92.0	90.9	
2300	92.6	86.0	86.0	91.7	91.9	91.9	91.7	92.1	92.1	92.0	90.9	85.5	92.0	92.4	93.1	93.0	92.8	92.8	92.7	92.6	92.8	92.8	92.8	92.7	90.5	93.1	92.5	91.7	92.0	91.9	90.7	
2400	92.5	85.8	86.0	91.7	91.9	91.9	91.9	92.0	92.1	91.9	91.0	85.6	92.0	92.4	93.1	93.0	92.9	92.7	92.7	92.8	92.8	92.8	92.8	92.7	90.7	93.0	92.4	91.7	92.1	91.9	90.5	