

2025年5月26日

丸善石油化学株式会社

**廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
産業廃棄物処理施設の維持管理状況の公表について（2025年4月分）**

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第2項に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理状況について、下記のとおり公表いたします。

1. 千葉県知事から許可を受けている内容

所 在 地：弊社千葉工場（市原市五井南海岸）
処 理 対 象：廃アルカリ（特別管理産業廃棄物）
処 理 方 法：焼却による中間処理
施設の種類：令第七条に規定する第十三号の二に該当する施設
処 理 能 力：120 トン／日

2. 維持管理状況（施行規則第十二条の七の二）

1) 処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量

当月処理した廃棄物の種類	廃アルカリ
〃 処理量（トン）	1647

2) 燃焼室及び集じん器における燃焼ガスの温度並びに煙突から排出される排出ガス中の一酸化炭素濃度 別紙参照

3) 煙突から排出される排ガス中のばい煙の濃度（12%酸素換算）及びダイオキシン類

測定日：2025年3月3日（報告日：2025年3月26日）

ダイオキシン類は採取日：2024年7月24日（報告日：2024年8月23日）

報告する項目	測定結果
排ガス量（ $\text{m}^3\text{N/h}$ ）	10,900
硫黄酸化物（ppm）	<1
ばいじん（ $\text{g/m}^3\text{N}$ ）	0.02
塩化水素（ $\text{mg/m}^3\text{N}$ ）	0.4
窒素酸化物（容量比 ppm）	50
ダイオキシン類（ $\text{ng-TEQ/m}^3\text{N}$ ）	0.0000017

*法律によりダイオキシン類は年1回以上、その他の項目は2ヶ月以内に1回測定しています。

燃焼ガス・排ガスの測定記録

2025年4月

区分: 燃焼室中の燃焼ガスの温度＞T9101																														<単位:℃>				
	2025/4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30				
1:00	950	950	947	947	950	950	950	950	948	950	950	950	949	950	950	948	950	950	950	950	950	950	950	950	948	950	948	950	950	950				
2:00	950	950	947	945	949	949	950	951	949	950	950	950	949	950	950	950	949	950	950	950	950	953	950	949	945	950	949	950	950	950				
3:00	950	950	947	949	949	950	950	950	949	949	949	949	949	950	950	948	950	951	950	950	950	949	950	950	946	949	948	950	950	950				
4:00	950	950	946	950	951	950	950	950	949	950	950	950	949	950	950	941	949	949	949	950	950	950	950	950	950	949	947	950	950	950				
5:00	950	950	947	949	949	948	949	950	950	950	949	948	949	950	950	944	950	950	950	950	950	951	950	950	950	949	946	950	951	950				
6:00	950	950	946	950	948	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	944	949	950	950	950	950	949	950	950	950	948	947	950	951	950				
7:00	950	950	946	950	944	950	949	950	950	950	950	948	949	950	950	943	950	950	950	950	950	951	950	950	950	948	945	950	949	950				
8:00	950	951	948	950	943	951	949	950	950	949	950	949	949	951	950	948	950	950	950	950	950	949	949	950	950	949	947	950	950	950				
9:00	950	950	950	950	948	951	950	950	950	950	949	950	950	951	950	950	950	950	950	950	950	951	951	950	950	948	950	950	950	950				
10:00	947	950	950	952	948	950	950	952	950	950	950	950	950	950	949	949	949	950	950	950	950	950	950	950	949	950	950	950	951	950				
11:00	947	953	949	952	947	950	950	946	950	950	950	949	949	950	947	950	950	950	951	950	951	950	950	950	951	950	950	950	950	950				
12:00	949	945	950	947	947	950	949	950	950	950	943	950	950	950	945	951	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950			
13:00	950	950	949	950	947	950	950	950	950	949	944	950	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	949	950	951			
14:00	951	950	949	947	947	950	949	949	950	950	948	948	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	949	950	951				
15:00	950	950	949	948	943	953	950	949	949	949	949	949	950	950	947	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	952			
16:00	950	947	949	946	947	948	950	950	950	950	949	949	950	950	947	949	950	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	948	948	950			
17:00	950	950	949	948	949	947	950	950	950	950	949	950	949	949	950	949	949	950	950	950	950	950	950	950	950	948	950	947	950	950				
18:00	950	950	950	949	949	950	949	950	949	949	950	950	950	950	951	950	950	949	950	950	950	949	950	950	950	950	946	951	945	950	950			
19:00	949	949	950	950	949	950	950	950	950	950	949	951	950	950	950	950	949	950	949	950	950	950	950	950	950	946	950	951	950	950				
20:00	950	948	949	949	951	949	950	950	950	951	949	950	950	950	951	949	950	950	950	950	950	950	950	950	950	945	950	950	950	949				
21:00	950	948	947	947	948	946	949	950	949	950	945	948	949	950	950	950	949	950	949	950	949	950	949	950	950	944	950	949	950	949	950			
22:00	951	948	945	949	951	946	950	950	950	950	949	950	950	950	950	949	950	950	951	950	950	950	951	949	950	948	951	950	950	950				
23:00	950	947	949	950	948	947	951	950	949	950	949	950	950	950	949	949	949	950	949	950	950	950	950	950	949	949	949	950	950	949				
24:00	950	950	949	950	950	950	949	951	950	950	949	950	949	950	948	950	950	950	950	950	950	950	949	949	949	949	949	950	949	950	950			

区分：集じん器に流入する燃焼ガスの温度＞T9105																																＜単位：℃＞				
	2025/4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	4/6	4/7	4/8	4/9	4/10	4/11	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30						
1:00	91.1	90.7	91.8	92.0	92.4	92.2	92.3	91.2	92.2	92.4	92.4	92.7	92.8	92.7	92.6	92.8	92.6	92.8	93.0	93.0	92.9	92.8	92.7	92.8	92.6	91.5	91.5	91.6	92.1	92.1						
2:00	91.1	90.5	91.9	92.0	92.4	91.9	92.3	91.1	92.2	92.4	92.3	92.9	92.9	92.7	92.5	92.8	92.6	92.8	93.0	93.0	92.8	92.2	92.7	92.9	92.5	91.4	91.4	91.6	91.8	92.1						
3:00	91.0	90.3	91.8	92.1	92.4	91.7	92.3	90.9	92.2	92.4	92.4	92.9	92.9	92.7	92.5	92.8	92.6	92.7	93.0	92.9	92.8	92.4	92.7	92.8	92.2	91.5	91.4	91.5	91.9	92.1						
4:00	91.0	90.2	91.8	91.9	92.3	91.7	92.4	90.8	92.2	92.4	92.4	92.9	92.9	92.7	92.5	92.8	92.5	92.9	92.8	92.9	92.8	92.6	92.6	92.8	92.0	91.5	91.4	91.6	91.8	92.1						
5:00	90.9	90.0	91.8	91.8	92.2	91.9	92.3	90.8	92.2	92.4	92.4	92.8	92.9	92.7	92.4	92.8	92.6	93.0	92.9	92.9	92.8	92.6	92.6	92.6	91.9	91.5	91.4	91.5	91.9	92.0						
6:00	90.9	89.8	91.8	91.8	92.2	91.8	92.3	90.7	92.2	92.4	92.3	92.7	92.8	92.7	92.5	92.8	92.5	93.0	92.9	92.9	92.8	92.4	92.7	92.6	91.8	91.5	91.4	91.5	91.6	92.1						
7:00	91.0	89.7	91.8	91.7	91.9	91.9	92.2	90.6	92.3	92.4	92.4	92.8	92.9	92.7	92.5	92.6	92.6	93.0	92.9	92.9	93.0	92.6	92.6	92.8	91.8	91.5	91.5	91.5	91.5	92.1						
8:00	90.9	89.4	91.8	91.6	91.9	91.9	91.9	90.4	92.3	92.4	92.4	92.9	92.9	92.5	92.5	92.7	92.6	93.0	93.0	93.0	93.0	92.6	92.6	92.6	92.8	91.8	91.5	91.6	91.5	91.8	92.2					
9:00	90.9	89.3	91.8	91.4	91.9	91.9	91.9	90.3	92.3	92.5	92.4	92.9	92.9	92.5	92.4	92.7	92.6	93.0	93.0	92.9	92.9	92.6	92.7	92.8	91.8	91.5	91.7	91.5	91.8	92.1						
10:00	90.8	87.2	91.8	87.2	92.0	91.9	92.0	85.8	92.3	92.5	92.4	92.8	92.9	92.4	92.5	92.6	92.6	93.0	93.0	92.9	92.9	92.5	92.7	92.8	91.7	91.6	91.7	91.5	91.7	92.1						
11:00	91.2	83.9	92.4	84.2	92.2	91.9	91.9	89.3	92.3	92.5	92.4	92.7	92.9	92.7	92.7	92.6	92.7	93.0	93.0	92.9	92.9	92.7	92.7	92.9	91.8	91.6	91.7	91.6	91.5	92.2						
12:00	91.4	83.6	92.4	84.1	92.5	92.1	91.9	91.3	92.3	92.4	93.0	92.7	92.9	92.7	92.6	92.6	92.7	93.0	93.0	92.9	93.0	92.8	92.7	92.8	91.7	91.6	91.7	91.5	91.5	92.2						
13:00	91.4	84.7	92.4	84.5	92.5	92.1	91.9	91.5	92.3	92.3	93.0	92.6	92.8	92.6	92.6	92.5	92.6	93.1	93.0	92.8	92.9	92.8	92.6	92.8	91.7	91.5	91.7	91.5	91.4	92.2						
14:00	91.4	84.7	92.4	86.2	92.5	92.1	91.9	91.8	92.3	92.4	93.0	92.6	92.9	92.6	92.7	92.5	92.7	93.0	93.0	92.8	92.9	92.8	92.7	92.8	91.7	91.6	91.7	91.5	89.3	92.2						
15:00	91.3	84.7	92.4	90.5	92.4	89.0	91.9	92.0	92.2	92.4	92.9	92.7	92.8	92.6	92.7	92.5	92.7	93.0	93.0	92.9	92.9	92.8	92.6	92.7	91.5	91.6	91.5	91.4	83.9	90.3						
16:00	91.2	90.3	92.3	92.0	92.4	89.0	91.9	92.0	92.3	92.4	92.9	92.7	92.9	92.6	92.6	92.5	92.7	92.9	92.9	92.9	92.9	92.7	92.6	92.8	91.6	91.5	91.5	91.4	91.8	90.1						
17:00	91.2	91.8	92.3	92.1	92.4	92.3	91.9	92.0	92.3	92.4	92.9	92.7	92.8	92.4	92.6	92.5	92.6	92.9	93.0	92.8	92.9	92.7	92.7	92.7	91.6	91.5	91.5	91.4	92.2	90.1						
18:00	91.3	91.7	92.2	92.0	92.4	92.3	91.9	92.1	92.3	92.4	92.9	92.7	92.8	92.4	92.6	92.5	92.7	92.9	93.0	92.8	92.9	92.7	92.7	92.6	91.6	91.5	91.5	91.3	92.2	90.0						
19:00	91.1	91.8	92.2	92.0	92.4	92.4	91.8	92.1	92.4	92.4	92.8	92.6	92.8	92.5	92.6	92.6	92.6	92.9	93.0	92.8	93.0	92.7	92.7	92.6	91.6	91.5	91.5	91.1	92.2	90.2						
20:00	91.4	91.8	92.2	92.3	92.4	92.4	91.7	92.2	92.4	92.3	92.6	92.6	92.8	92.5	92.7	92.6	92.7	93.0	93.0	92.8	93.0	92.8	92.6	92.7	91.5	91.5	91.5	91.0	92.2	90.4						
21:00	91.3	91.8	92.1	92.5	92.3	92.3	91.6	92.2	92.4	92.4	92.8	92.8	92.8	92.5	92.8	92.6	92.7	93.0	93.0	92.8	93.0	92.7	92.7	92.7	91.6	91.5	91.5	91.1	92.1	91.0						
22:00	91.1	91.8	92.0	92.5	92.3	92.3	91.5	92.2	92.4	92.4	92.8	92.9	92.8	92.6	92.8	92.6	92.8	93.0	93.1	92.9	93.0	92.7	92.7	92.6	91.5	91.4	91.6	91.7	92.2	91.0						
23:00	90.9	91.8	92.1	92.4	92.1	92.3	91.4	92.2	92.4	92.4	92.8	92.9	92.8	92.6	92.8	92.6	92.8	93.0	93.0	92.9	92.9	92.7	92.8	92.6	91.5	91.4	91.6	91.8	92.2	91.0						
24:00	90.8	91.8	92.1	92.4	92.3	92.3	91.3	92.2	92.4	92.4	92.9	92.9	92.7	92.6	92.9	92.6	92.8	93.1	93.0	92.9	93.0	92.7	92.8	92.7	91.5	91.5	91.6	92.0	92.1	91.0						